

Zadavatel : Obec Bělkovice - Lašťany
Sídlo: 1783 16 Dolany u Olomouce, Bělkovice – Lašťany 139
IČ: 0298654
Akce : “Zateplení objektu MŠ Bělkovice – Lašťany“

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č.2

Dotaz:

Lze ale použít i profil s hloubkou 82mm, případně 73mm za předpokladu splnění požadavku $U_w \leq 1,2$ a 5 komorových ráků?

Odpověď

Rámy oken musí splňovat parametr U_w menší nebo 1,2, musí být minimálně pětikomorové a hloubka rámu může být snížena na 83mm. Menší hloubka rámu než 83mm není přípustná. V současné době je na trhu vybrat z celé řady výrobků a výrobců, kteří takto definovanému parametru dokáží vyhovět.

Dotaz:

Na kterých pozicích se budou demontovat hliníkové a na kterých dřevěné rámy?

Odpověď

Výplně, které se mají demontovat jsou dvojího typu - a to u výplní situovaných v 1.PP (do sklepa) se jedná o kovové rámy s výplní jednoduchého skla. Ve vyšších NP (1. a 2.NP) jsou původní výplně oken a dveří, které se mají demontovat provedeny z plastových ráků s vloženou tepelně izolační výplní - tepelně izolačního dvojskla. Jiné typy výplní se v budově nevyskytují

Dotaz

Bod 5 Armovací tmel použitý na soklovou část a cca 2 metry nad úroveň terénu

Co znamená speciální soklové izolační desky, které nemusí být použity v soklové části při použití této technologie?

Odpověď:

Soklové desky jsou standardním materiálem běžně používaným pro zateplení spodní části zdiva u soklu. Desky jsou pevnější, více mechanicky odolné. Tyto desky nebudou osazeny pod terén. Nejsou nutné - lze je nahradit jiným vhodným materiálem s příslušnou povrchovou úpravou.

Dotaz:

Chápeme správně, že cílem požadavku zadavatele (projektanta) v tomto bodě je, aby soklová část a cca. 2 metry nad úroveň terénu byla zvýšená odolnost 60J?

Odpověď:

Ano, požadujeme větší mechanickou odolnost fasády KZS a to pro vyšší mechanickou odolnost (míčové hry a podobně)

Dotaz:

Můžeme použít armovací tmel jiného výrobce, při doložení certifikátu z nezávislé zkušebny, že námi navržený KZS splňuje mechanickou odolnost 60J? Nebo zadavatel striktně diktuje a trvá na požadavku, jak a jakou technologií každý uchazeč má této zvýšené mechanické odolnosti dosáhnout?

Odpověď:

Technologie je navržena tak, aby se eliminovaly negativní vlivy počasí (vysoká vlhkost, nízké teploty). Požadavek 60J musí být splněn - viz odpověď výše. Požadavek je odůvodněný - u standardních disperzních tmelů může být realizace díky povětrnostním vlivům negativně ovlivněna nepřízní počasí.

Dotaz:

Bod 7 Povrchová úprava

Zadavatel (projektant) požaduje paropropustnost $s_d < 0,01\text{m}$ (EN ISO 7783-2). Tato norma již však není delší dobu v platnosti. Na základě které normy a z jakého důvodu požaduje přesně tuto paropropustnost?

Odpověď:

Paropropustnost nemusí být dodržena - není předmětem hodnocení nabídky.

Dotaz:

Diktuje striktně a trvá zadavatel (projektant), aby omítka obsahovala uhlíkové výztužné vlákna, když doložíme certifikátem výrobce, že námi navržená kompletní skladba KZS má požadovanou zvýšenou mechanickou odolnost i bez těchto vláken?

Odpověď:

Uhlíková vlákna jsou doporučena, tyto vlákna nemusí být použita, pokud bude doložen certifikát k zajištění mechanické odolnosti 60J certifikátem.

Dotaz:

Z jakého důvodu (splnění normy ČSN, vyhlášky atd.) požaduje zadavatel (projektant) přesně tyto přísné parametry po povrchovou úpravu: nasákavost po 24h – $0,005\text{ kg/m}^2$, difuze vodních par: $\mu = < 5$, když je izolant KZS navržen z EPS a tato difuze vodních par tím pádem nemá své opodstatnění? Požaduje zadavatel, aby organická omítka splňovala i tento parametr?

Odpověď:

Nasákavost je třeba doložit - je požadovaným kritériem KZS - parametr je nutné splnit. Tento požadavek je odůvodněný - jedná se o omezující faktor pro snížení rizik tvorby řas a plísní, které jsou nasákavostí přímo ovlivněny.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro příjem nabídek tak, že uchazeči jsou povinni předložit nabídky nejpozději do 25.5.2016 do 14.00 hod. na adresu sídla zadavatele.

Otevírání obálek se uskuteční dne 25.5.2016 od 14.01 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Bělkovice – Laštiny.

V Bělkovicích –Lašťanech dne 16.5.2016

Mgr.Miroslava Pilařová
pověřená výkonem zadavatelských činností