

Zadavatel : Obec Bělkovice - Lašťany
Sídlo: 783 16 Dolany u Olomouce, Bělkovice – Lašťany 139
IČ: 0298654
Akce : “Zateplení objektu MŠ Bělkovice – Lašťany“

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č.3

Dotaz:

Prosíme o upřesnění parametru U_w a U_d . Ve výpisu je uvedeno součinitel prostupu celého okna a dveří - U_w okna 1,2 a menší , dvosjtklo U_g 1,1 , dále U_f 0,9 a menší.

Rozpor je v parametru U_f rámu 0,9 a menší , okna s tímto parametrem U_f 0,9 a menší vyrábí asi dva výrobci , jedná se o profily určeny pro pasivní domy, častokrát s přídatnou izolační vložkou uvnitř profilů. Domnívám se, že podstatný je parametr U_w 1,2 a menší a stavební hloubka rámu 83 mm a vyšší.

Je tedy možno nacenit okna a dveře s parametrem U_f rámu vyšším než 0,9 , při zachování parametru U_w a U_d 1,2 a menší a při stavbě hloubce profilu okna 83mm a vyšší ? Hodnota U_f u nových certifikací oken ve zkušebně není ani již certifikována.

Odpověď

Podstatným parametrem je celkové U_w výrobku - což deklaruje hodnota U_w do 1,2 (a menším). Parametr U_f může být vyšší (vyšší než 0,9). Hloubka profilu výplní oken (plastové rámy) musí být alespoň 83mm (83 a vyšší...)

V Bělkovicích –Lašťanech dne 18.5.2016

Mgr.Miroslava Pilařová
pověřená výkonem zadavatelských činností