

DODATEČNÁ INFORMACE č. 1

k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „Zákon“) na niž se vztahuje výjimka dle ust. § 18 odst.5 Zákona pod názvem:

„Oprava místní komunikace k mateřské škole“

Výzva k podání nabídky byla uveřejněna na profilu zadavatele Obce Bělkovice-Lašťany dne **13.9.2016**



1. Kontaktní údaje

Veřejný zadavatel podle § 2 odst.2 písm. c) Zákona:

Obec Bělkovice-Lašťany

Se sídlem: Bělkovice-Lašťany 139, 783 16 Dolany

Zastoupená: Ing. Tomáš Němčic – starosta obce

IČ: 00298654

(dále jen „**zadavatel**“)

Zastoupení podle § 151 Zákona:

Osigeno s.r.o.

Se sídlem: Petrovská 594, 788 13 Vikýřovice

Office: Dr. E. Beneše 1831/12, 787 01 Šumperk

IČ: 27761746, DIČ: CZ27761746

Zastoupená: Ing. Tomáš Rýc - jednatel

Zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 51144

(dále jen **administrátor**),

Druh zadávacího řízení:

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce.

2. Informace o předmětu veřejné zakázky

Předmětem zadávacího řízení je oprava místní komunikace k mateřské škole v obci Bělkovice Laštiny. Povrch komunikace v současné době tvoří asfaltobeton. Většina povrchu je obnovena po stavbě splaškové kanalizace. Tento povrch však vlivem konsolidace výkopů vyznačuje značné nerovnosti a poruchy. Je předpoklad, že vlivem dopravy došlo k dosednutí nedostatečně hutněných míst po výkopech, proto tento projekt řeší pouze opravu povrchu s odvodněním.

Obnova celé komunikace spočívá v pokládce silničních obrub (v zastavěné části po obou stranách), kde je následně řešeno i odvodnění dešťovou kanalizací s uličními vpustěmi a nový asfaltový povrch, který spočívá v ložné vyrovnávací vrstvě a horní obrusné vrstvě. Opravou povrchu se zlepší přístupnost okolních objektů.

Celý úsek dešťové kanalizace je rozdělen na dvě větve č. 1 a č. 2. Větev 1 začíná na rohu rodinného domu č. p. 57 a končí před školkou. Celková délka úseku je 743,72 m. Větev č. 2 se na větev č. 1 napojuje kolmo před školkou a končí vyústěním v trusovickém potoku Trusovický potok. Komunikace v této části je pouze přímá o délce 50,79 m a šířce 3m. Součástí této větve je i nově zřízená plocha pro možné podélné stání vozidel.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky:

CPV kódy:

45000000-7 - Stavební práce

45233000-9 - Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace

45233100-0 - Stavební úpravy pro komunikace

45233142-6 - Práce na opravě silnic

45233200-1 - Různé povrchové práce

3. Dodatečná informace veřejné zakázky

Veřejný zadavatel odesílá v souladu s ust. § 49 odst. 3 Zákona dodatečnou informaci k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz 1:

Žádáme tímto o informaci o dostupnosti projektové dokumentace na objekt SO 201 - dešťová kanalizace, která není na Vašem webu v sekci PD přiložena a je nutná pro korektní zpracování cenové nabídky.

Odpověď na dotaz 1:

Projektová dokumentace na objekt SO 201 – dešťová kanalizace byla omylem opomenuta a neuveřejněna na profilu zadavatele. Kompletní projektová dokumentace na objekt SO 201 – dešťová kanalizace tvoří Přílohu č. 1 této Dodatečné informace č. 1.

4. Závěr

Vzhledem k výše uvedeným úpravám zadavatel v souladu s ust. § 40 odst. 3 přiměřeně prodloužil lhůtu pro podání nabídek.. Zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídky. **Lhůta pro podání nabídek končí dne 4.10.2016 v 12:00 hodin.**

Příloha č. 1: Projektová dokumentace na objekt SO 201 – dešťová kanalizace

Zpracoval:

Jakub Rýc, Osigeno s.r.o.

mail: jakub.ryc@osigeno.cz

mob.: +420 777567735

V Bělkovicích-Lašťanech dne 22.9.2016

.....
Ing. Tomáš Němčic
starosta obce