

DODATEČNÉ informace k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Název veřejné zakázky: **Rekonstrukce veřejného osvětlení v části obce Bělkovice**

DODATEČNÉ informace č. 2 k zadávacím podmínkám

Na základě požadavků zadavatele a dodavatele na dodatečné informace zasíláme doplňující informace :

Znění požadavku zadavatele

A)

Upřesnění přílohy zadávací dokumentace 06 Příloha č. 6 - Cenová nabídka.

Znění požadavku dodavatele

B)

dotaz.:

1)

Při demontáži stávajících svítidel a montáži nových LED bude využito stávajícího kabelu a odbočných svorek z AlFe vedení nebo má být tento materiál započítán do Drobného elektroinstalačního a spojovací materiálu?

2)

Cena za revizi zařízení má být zahrnuta v některé z položek nebo je možné rozšířit o tuto položku cenovou nabídku "06 Příloha č. 6 - Cenová nabídka.xlsx" ?

3)

Je nutné, aby LED svítidlo splňovalo dle "05 Příloha c.5 - Technické parametry predmetu dodavky.xlsx" všechny požadované technické parametry nebo je možné některé parametry nesplnit (ČSN EN 61347-2-13 a ČSN EN 62471), při splnění všech ostatních a úspěšně se účastnit VZ?

Dodatečné informace zadavatele

Ad A)

Zadavatel upřesňuje přílohu zadávací dokumentace 06 Příloha č. 6 - Cenová nabídka ve změně názvu položky.

Původní název : Montáž stávajících svítidel

Nový název: Montáž nových svítidel

Soubor '06 Příloha č. 6 - Cenová nabídka 2015-11-30.xlsx' je přílohou dodatečných informací č. 2 a nahrazuje původní soubor. Nový soubor je ke stažení na profilu zadavatele - <https://www.softender.cz/detail/belkovicelastany> .

V rámci veřejné zakázky bude dodáno 40 ks pouličních svítidel LED, z toho 37 ks k montáži a 3 ks na sklad.

Ad B)

Ad 1.)

Tento materiál započtete do Drobného elektroinstalačního a spojovací materiálu.

Ad 2.)

Cenu za revizi započtete do položky Montáž nových svítidel viz. bod A), v souladu se zadávací dokumentací Příloha č. 1 podmínky a požadavky na zpracování nabídky odst. 11.3.

Ad 3.)

V příloze vyplňte u všech položek „ANO“/„NE“ ve sloupci 'Splnění požadavků ANO/NE', u číselných údajů uveďte do sloupce 'U číselných údajů uveďte skutečnou hodnotu' skutečné hodnoty dle nabídky uchazeče. Hodnoceny budou nabídky, které splní podmínky veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci.

.

Ing. Petr Manek
pověřená osoba zadavatele