

# LOKALITA č.2

Světelné místo (SM) A3  
- stožár SB6 (v = 6m)  
- LED svítidlo 34W asym. char.

Světelné místo (SM) A2  
- stožár SB6 (v = 6m)  
- LED svítidlo 34W asym. char.

Světelné místo (SM) A1  
- výložník rovný L = 1000mm  
- LED svítidlo 34W asym. char.

Svodová skříň SP 100 pro venkovní vedení  
- svod z volného vedení AlFe do kabelu CYKY-J 4x16mm

## LEGENDA INŽ. SÍTÍ:

KABEL E.ON NN	---
KABEL E.ON VN	---
KANALIZACE	---
VODOVOD	---
PLYNOVOD NTL	---
KABEL O2	---

SM A2 - A3	STOŽÁR SADOVÝ SB6 SVORKOVNICE GURO EKM 2035 1D2 SVÍTLIDLO RAGNI LED TEKK S ASY-08 - 32i (2x4) 34 W, 3K, 350 mA
SM A1	DRŽÁK SVÍTEL NA BETONOVÝ SLOUP SVÍTLIDLO RAGNI LED TEKK S ASY-08 - 32i (2x4) 34 W, 3K, 350 mA

POZNÁMKA:  
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA - NN : 3PEN AC, 50Hz, 400/230 V/TN-C  
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM-OBECNĚ - NN : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTI TN-C DO 1000V, - DLE ČSN 33 2000-4-41, 61, 413.1.3.  
VĚŠÍ VLVY OKOLÍ DLE ČSN 33 2000-5-51: ABS403  
PROSTOR Z HLEDISKA GRAZU EL. PROUDEM : NEBEZPEČNÝ - DLE ČSN 33 2000-4-41  
OCHRANĚNÍ PRÁKEM : TM PO OBOU STRANÁCH KABELU, DLE 46, ŽÁK, 458/2001

Upozornění!  
Podzemní inženýrské sítě jsou zakresleny informativně podle podkladů provozovatelů. Před zahájením výkopových prací nutno požádat o vytyčení, případně trasy upřesnit sondami.

<b>ING. MARIE KREJČÍ</b>		projektant elektro TETČICKÁ 473/57 664 47 STŘELICE	
Vypracoval:	Ing. Marie Krejčí	Autorizovaný inženýr:	Ing. Jiří Vitek
Investor:	Obec Bělkovice - Laštany Bělkovice - Laštany č.p.39, 783 16 Dolany u Olmouce	Formát:	8A4
Akce:	<b>DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO VO OBCE BĚLKOVICE - LAŠTANY</b>	Datum:	10/2017
SD nebo PS:	SITUACE LOKALITY 2	Suplet:	DŮR + PDPS
Příloha:		Soubor:	VO situace.dwg
		Měřítko:	1:250
		Číslo zakázky:	Č.přílohy: <b>D.02</b>

tel. +420 733648911  
email : krejci.krejci@seznam.cz