



LEGENDA INŽ. SÍŤÍ:

| | |
|--------------|--|
| KABEL ČEZ NN | |
| KABEL ČEZ VN | |
| KANALIZACE | |
| VODOVOD | |
| PLYNOVOD | |
| KABEL O2 | |

A1 - A14 STOŽÁR OCELOVÝ SADOVÝ K 5,5 S OCHR. MANŽETOU
 VÝLOŽNÍK ROVNÝ NA SADOVÝ STOŽÁR 500 mm
 SVÍTIDLO LED S CHAR. ASY 12, 2700°K, 20 W, 500mA
 SVORKOVNICE V KRYTÍ MIN. IP 43, NAPŘ. GURO EKM 2035 1D2

NAPĚTOVÁ SOUSTAVA - NN : 1PEN AC, 50Hz, 400/230 V/TN-C
 OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM-OBECNĚ - NN : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍŤI TN-C DO 1000V,
 - DLE ČSN 33 2000-4-41, čl. 413.1.3.

VNĚJŠÍ VLIVY OKOLÍ DLE ČSN 33 2000-5-51: AB8+AD3
 PROSTOR Z HLEDISKA ÚRAZU EL. PROUDEM - NEBEZPEČNÝ - DLE ČSN 33 2000-4-41
 OCHRANNÉ PÁSMO 1M PO OBOU STRANÁCH KABELU, DLE 46, ZÁK. 458/2001

Upozornění!
 Podzemní inženýrské sítě jsou zakresleny informativně podle
 podkladů provozovatelů. Před zahájením výkopových prací
 nutno požádat o výtýčení, případně trasy upřesnit sondami.

| | | | |
|-------------|--|--|-----------------|
| | | ING. MARIE KREJČÍ | |
| | | projektant elektro TETČICKÁ 473/57 664 47 STŘELICE tel. +420 733648911 email : krejci.krejci@seznam.cz | |
| Vypracoval: | Ing. Marie Krejčí | Autorizovaný inženýr: | Ing. Jiří Vitek |
| Investor: | Obec Bělkovice - Laštany Bělkovice - Laštany č.p.39, 783 16 Dolany u Olomouce | Formát: | 10A4 |
| Akce: | DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO VO OBCE BĚLKOVICE - LAŠTANY II. ETAPA | Datum: | 11/2022 |
| SO nebo PS: | | Stupeň: | DŮR + PDPS |
| Příloha: | SITUACE LOKALITY 1 - ČESAČKA | Soubor: | VO situace.dwg |
| | | Měřítko: | 1:500 |
| | | Číslo zakázky: | Č.přílohy: |
| | | | D.01 |