


**LEGENDA INŽ. SÍTÍ:**

- KABEL ČEZ NN —→—
- KABEL ČEZ VN —→—
- KANALIZACE —→—
- VODOVOD —→—
- PLYNOVOD —→—
- KABEL O2 —→—



STOŽÁR OCELOVÝ SADOVÝ K6 S OCHR. MANŽETOU  
 VÝLOŽNÍK ROVNÝ NA SADOVÝ STOŽÁR 500 mm  
 SVÍTIDLO LED S CHAR. ASY 12, 2700°K, 28 W, 350mA  
 SVORKOVNICE V KRYTÍ MIN. IP 43, NAPŘ. GURO EKM 2035 1D2

- NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA - NN : 1PEN AC, 50Hz, 400/230 V/TN-C
- OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM-OBECNĚ  
 - NN : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTÍ TN-C DO 1000V,  
 - DLE ČSN 33 2000-4-41, čl. 413.1.3.
- VNĚJŠÍ VLIVY OKOLÍ DLE ČSN 33 2000-5-51: AB8+AD3
- PROSTOR Z HLEDISKA ÚRAZU EL. PROUDEM NEBEZPEČNÝ - DLE ČSN 33 2000-4-41  
 OCHRANNÉ PÁSMO : 1M PO OBOU STRANÁCH KABELU, DLE 46, ZÁK. 458/2001

**Upozornění!**  
 Podzemní inženýrské sítě jsou zakresleny informativně podle  
 podkladů provozovatelů. Před zahájením výkopových prací  
 nutno požádat o vytýčení, případně trasy upřesnit sondami.

<b>ING. MARIE KREJČÍ</b>		projektant elektro TETČICKÁ 473/57 664 47 STŘELICE	
Vypracoval: Ing. Marie Krejčí	Autorizovaný inženýr: Ing. Jiří Víttek	tel. +420 733648911 email : krejci.krejci@seznam.cz	
Investor : Obec Bělkovice - Laštany Bělkovice - Laštany č.p.39, 783 16 Dolany u Olmouce		Formát:	8A4
Akce: <b>DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO VO  OBCE BĚLKOVICE - LAŠTANY</b>		Datum:	10/2017
SO nebo PS:		Stupeň:	DŮR + PDPS
Příloha: <b>SITUACE LOKALITY 3</b>		Soubor:	VO situace.dwg
		Měřítko:	1:250
		Číslo zakázky:	Č.přílohy: <b>D.03</b>