



LEGENDA INŽ. SÍTÍ:	
KABEL ČEZ NN	
KABEL ČEZ VN	
KANALIZACE	
VODOVOD	
PLYNOVOD	
KABEL O2	

D1 STOŽÁR OCELOVÝ SADOVÝ K S S OCHR. MANŽETOU
VÝLOŽNÍK SKZ/60-500/90
2 x SVÍTIDLO LED S CHAR. ASY 13, 2700°K, 20 W, 500mA
SVORKOVNICE V KRYTÍ MIN. IP 43, NAPŘ. GURO EKM 2035 1D2

D2 - D8 STOŽÁR OCELOVÝ SADOVÝ K S S OCHR. MANŽETOU
SVÍTIDLO LED S CHAR. ASY 13, 2700°K, 20 W, 500mA
SVORKOVNICE V KRYTÍ MIN. IP 43, NAPŘ. GURO EKM 2035 1D2

NAPĚTOVÁ SOUSTAVA - NN : 1PEN AC, 50Hz, 400/230 V/TN-C
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM-OBOECNĚ
- NN : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTÍ TN-C DO 1000V,
- DLE ČSN 33 2000-4-41, čl. 413.1.3.
VNĚJŠÍ VLIVY OKOLÍ DLE ČSN 33 2000-5-51: AB8+AD3
PROSTOR Z HLEDISKA ÚRAZU EL. PROUDEM NEBEZPEČNÝ - DLE ČSN 33 2000-4-41
OCHRANNÉ PÁSMO 1M PO OBOU STRANÁCH KABELU, DLE 46, ZÁK. 458/200

Upozornění!
Podzemní inženýrské sítě jsou zakresleny informativně podle
podkladů provozovatelů. Před zahájením výkopových prací
nutno požádat o vytyčení, případné trasy upřesnit sondami.

ING. MARIE KREJČÍ
projektant elektro
TETČICKÁ 473/57
664 47 STŘELICE
tel. +420 733648911
email : krejci.krejci@seznam.cz

Vypracoval:	Ing. Marie Krejčí	AutORIZOVANÝ INŽENÝR:	Ing. Jiljí Vitek	Formát:	10A4
Investor :	Obec Bělčovice - Laštany Bělčovice - Laštany č.p.39, 783 16 Dolany u Olmouce	Datum:	11/2022	Stupeň:	DÚR + PDPS
Alko:	DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO VO OBCE BĚLKOVICE - LAŠTANY II. ETAPA	Scenář:	VO situace.dwg	Číslo zakázky:	1:500
SO nebo PS:		Číslo zakázky:		Číslo zakázky:	D.04
Příloha:					