

LEGENDA INŽ. SÍTĚ:


| | |
|--------------|--|
| KABEL ŌEZ NN | |
| KABEL ŌEZ VN | |
| KANALIZACE | |
| VODOVOD | |
| PLNOVOD | |
| KABEL 02 | |

E1 - E7

STOŽAR OCELOVÝ ŠABOVÝ K 6 OCHR. MANŽETOU
 VÝŠŤNIK SK160-500
 SVĚDLO LED'S CHAR. ASV 12 2700'K, 26,5 500mA
 SVORKOVNICE V KRYTÍ MIN. IP 43, NAPŘ. GURJO EKM 2035 12

NAPEŤOVÁ SOUSTAVA - NN : 1PEN AC, 50Hz, 400/230 V/TN-C
 OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM-OBECNĚ - NN : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTĚ TN-C-DO 1000V,
 - DLE ČSN 33 2000-4-41, čl. 413.1.3.
 VNĚŠÍ VLIVY OKOLÍ DLE ČSN 33 2000-5-51: AB8+AD3
 NEBEZPEČNÝ - DLE ČSN 33 2000-4-41
 PROSTOR Z HLĚDISKA ÚRAZU EL. PROUDEM : 1M PO OBOU STRANÁCH KÁBELU DLE 46. ZÁK. 458/2001
 OCHRANNÉ PÁSMO

Upozornění!
 Podzemní inženýrské sítě jsou zakresleny informativně podle
 podkladů provozovatelů. Před zahájením výkopových prací
 nutno požádat o vyřízení, případně trasy upřesnit sondami.



ING. MARIE KREJČÍ
 projektant elektro
 TETČICKÁ 473/57
 664 47 STRELICE

Výpracoval: Ing. Marie Krejčí

Audovaný náčelník: Ing. Jiří Vilek

| | |
|---|----------------------------|
| Investor: Obec Bělkovice - Laštány Bělkovice - Laštány č.p.39, 783 16 Dolany u Olmouce | Formát: 10/4 |
| Acce: DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO VO OBCE BĚLKOVICE - LAŠTANY II. ETAPA | Datum: 11/2022 |
| SO nebo PS: SITUACE LOKALITY 5 - POD HÁJEM | Stupeň: DÚJr + PDS |
| | Soubor: VO situace.dwg |
| | Verze: 1/500 |
| Příloha: | Číslo zakázky: D.05 |

email: krejci.krejci@seznam.cz
 tel: +420 733848911